RE-S
Rozdzielnica elektryczna
sceny w/g rys IE.03

YAKXSto 5x16mm² -1kV
Projektowane zasilanie
oświetlenia terenu,
układane w ziemi.

RE-T
Rozdzielnica elektryczna
terenu w/g rys IE.02

YAKXSto 5x35mm² -1kV
Projektowane zasilanie
do RE-T, układane w ziemi.

ZK2a+1P
- istn. złącze
kablowo
- pomiarowe.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane trasy kabli zasilających oświetlenia budowanego terenu rekreacyjnego
przy ul. Ekcki we Wrocławiu

x1, x2, x4

Projektowane rury osłonowe sztywne do kabli elektroenergetycznych typ ROS-M 110
lub QRGP110 - odcinki proste, lub rury dwuścienne karbowane w kręgach typ
RODK 110/92-25 N lub QRK110, które stosować przy przejściach pod drogami, chodnikami,
oraz w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu.
UWAGA: Stosować corajmniej 1 rurę zapasową pod projekte inne sieci.

01 - 010

Oprawa 01- 010 - montowana na słupie
Oświetlenie terenu rekreacyjnego zaprojektowano oprawami VEGA LED ALFA 60, kod 2142034/6 - ROSA, o obudowie
ze stopu aluminiowego anodowanego koloru grafitowego, o następujących parametrach technicznych:
- moc diod LED 60W, a moc całkowita oprawy 67W, liczba diod 24 sztuk, zasilacz Philips Xitanium,
- napięcie zasilania 230V AC, prąd rozruchu 46A/250µs,
- przewidywany czas pracy - eksploatacji diod LED: L90F10 >50 000h, L80F20 >100 000h,
- temperatura barwowa światła 5000K,
- strumień świetlny oprawy 8400 lm, a efektywność świetna 125lm/W
- współczynnik oddawania barw CRI > 80,
- ochrona przeciwprzepięciowa: odporność oprawy na wyładowania elektryczne do 15 impulsów na napięciu 10kV,
- II klasa ochronności, stopień szczelności IP66,
- temperatura pracy od -40°C do +55°C,
- wymiary wysokość 185mm, średnica 508/595mm, waga 10.0 kg.

Projektuje się montaż tych oprawy na słupach aluminiowych okrągłych typ SAL-60, o wysokości 6m, z zakończeniem ⌀60mm.

Słup
Do montażu oprawy oświetlenia **01-010** terenu rekreacyjnego, projektuje się słupy aluminiowe okrągłe SAL-60,
o średnicy podstawy 146mm, i podstawie 320/250/10mm, oraz rozstawie śrub M18 - 250x250mm, anodowany - grafit CI-65,
montażu na słupie oprawy oświetlenia z zakończeniem ⌀60mm. Bezpieczniksowo. Słup wyposażony jest w złącze słupowe **NTB-3,**
przystosowane do podłączenia max. trzech kabli 5x16mm², z trzema gniazdami bezpiecznikowymi L1, L2, L3
+ wkładka bezpiecznikowa D01/E14 2A.

Fundament
Montaż słupa odbywać sie będzie poprzez fundament betonowy B60 z koszem zbrojeniowym Z-60, o rozstawie 25x25cm.

01.1 i 02.1

Oprawa - projektor 01.1 i 02.1 - montowany na boku słupa
Dodatkowe oświetlenie terenu sceny podczas imprez, zaprojektowano oprawami WE-EF FLC240-CC LED-24/96W/RGBW,
o obudowie ze stopu aluminiowego anodowanego koloru grafitowego, o następujących parametrach technicznych:
- moc diod LED 24/96W, całkowita moc oprawy 100W, liczba diod 24 sztuk, napięcie zasilania 230V AC,
- przewidywany czas pracy - eksploatacji diod LED: L70/10 >40 000h, temperatura barwowa światła 4000K,
- strumień świetlny diod LED 24x340=8160lm; oprawy 24x216.6=5198,2 lm,
- sterowanie kolorami światła RGBW poprzez Splitter DMX - RDM zabudowany w RE-S,
- ochrona przeciwprzepięciowa: odporność oprawy na wyładowania elektryczne SP10,
- I klasa ochronności, stopień szczelności IP66, odporność mechaniczna IK07,
- wymiary wysokość: wysięgnik + oprawa 70+340=410mm, średnica 340mm, waga 13.8 kg.

Projektuje się montaż tych oprawy na boku słupach aluminiowych okrągłych typ SAL-60
poprzez firmową obejmę nr 147-0526 - o średnicy słupa 102-114mmm w miejscu montażu.

ZK2a-1P

Istniejące złącze kablowo - pomiarowe ZK2a-1P w/g Załącznika nr 2 do Standardu technicznego
nr I/DMN/2014, budowy zestawów złączowo - pomiarowych w sieci dystrybucyjnej TAURON,
zasilany poprzez wcinkę kablem YAKXS 4x120mm² - 1kV w istniejący kabel - obwód nn
kierunek: stacja transformatorowa WRW2317 a istniejące złącze ZK-3a P-3 ul. Ekcka 1 nr WRW2317/1

RE-T, RE-S

Projektowane rozdzielnice elektryczne RE-T i RE-S terenu i sceny, w obudowie izolacyjnej,
Z rozdzielnicy RE-T terenu należy wyprowadzić zasilanie kablem YAKXSto 5x16mm² - 1kV,
do projektowanych na słupach SAL-60, opraw oświetleniowych nr 0.1 - 0.10 do oświetlania terenu,
a z rozdzielnicy RE-S sceny należy wyprowadzić zasilanie kablami YKYżo (FUR-SR) 3x1.5mm²-1kV + kablami DMX,
do zabudowanych na słupach nr 01 i 02, każdego z projektorów nr 01.1 i 02.1 do dodatkowego oświetlenia sceny.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE:

1. Zasilanie w energię elektryczną opraw oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Elcka dz. 59 AM-6, obręb Kowale, wykonać zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr WPI/017468/2018/DOS901 (TD/OWR/OMP1/DM/126/P, z dnia 19.03.2018, wydanymi przez TAURON Dystrybucja.
2. Zasilanie to zgodnie z w/w warunkami przyłączenia odbywać się będzie w następujący sposób:
   A. Istniejące złącze kablowo - pomiarowe ZK2a-1P:
      Zasilanie złącza kablowo - pomiarowego ZK2a-1P, odbywa się poprzez wcinkę - szlufówki
      YAKXS 4x120mm² - 1kV w istniejący kabel, wyprowadzony ze stacji transformatorowej
      WRW2317, a złącze kablowe ZK-3a P-3 ul. Elcka 1 nr WRW2317/1.
   B. Projektowana rozdzielnica elektryczna RE-T terenu oraz RE-S sceny.
      Zasilanie projektowanych rozdzielnic RE-T i RE-S, odbywać się będzie z istniejącego
      zestawu złączowo - pomiarowego ZK2a-1P - część pomiarowa 1P.
      Zasilanie RE-T i RE-S z zestawu ZK2a-1P wykonać kablem YAKXSto 5x35mm² - 1kV,
      w układzie sieciowym TN-S, ułożonym w ziemi.
   C. Projektowane oprawy 01-010 oświetlenia terenu i 01.1, 02.1 oświetlenia sceny:
      Zasilanie opraw oświetleniowych 01-010 na słupach SAL-60, wykonać do złącz słupowych
      NTB-3, zainstalowanych w słupach i zasilanych kablami YAKXSto 5x16mm²-1kV
      z rozdzielnicy RE-T, a zasilanie do każdej oprawy 01.1 i 02.1 wykonać z rozdzielnicy RE-S, kablami
      YKYżo (FUR-SR) 3x1.5mm²-1kV + kabli DMX. (Na słupach 01 i 02 umieścić napis "Uwaga: Dwustronne zasilanie"
      Kable zasilające oprawy 01-010 układać w ziemi, a przy przejściach przez drogę w osłonie rury ROS-M110 lub QRGP110
      - rury sztywne z kielichem o długości 6m oraz rur osłonowych karbowanych w kręgach typ RODK 110/92-25 N;
      niebieska o długości 25m - poszczególne odcinki w/g szerokości przejścia, a kable zasilające i sterownicze DMX
      do opraw oświetlenia sceny, należy układać w ziemi oddzielnie w osłonie rur karbowanych dwuwarstwowych
      w kręgach typ RODK 50/40 - 25 CZ lub QRGSSO/4,6.
      Wlinięcie kable należy układać w ziemi zgodnie z poniżej zawartym opisem.

LINIE KABLOWE ELEKTRYCZNE

LINIE KABLOWE UKŁADAĆ W ZIEMI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
- DROGA - NA GŁĘBOKOŚCI 1.0m, TRAWNIK - NA GŁĘBOKOŚCI 0.7m.
  Z UWZGLĘDNIENIEM OSŁONY KABLA RURĄ OSŁONOWĄ, GDZIE GŁĘBOKOŚĆ
  UKŁADZENIA WYNOSI 1.0m, LUB 0.7m LICZĄC OD GÓRNEJ KRAWĘDZI RURY
  OSŁONOWEJ DO POZIOMU TERENU,
- KABLE UKŁADAĆ NA PODSYPCE Z PIASKU -10 cm. I PRZYKRYĆ JE WARSTWĄ
  PIASKU -10 cm., ORAZ RODZIMYM GRUNTEM -15 cm, A NASTĘPNIE
  PRZYKRYĆ FOLIĄ KOLORU NIEBIESKIEGO np. typ TO-EMN/50/40
  I RESZTĘ WYKOPU UZUPEŁNIĆ RODZIMYM GRUNTEM,
- NA TRASIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ ORAZ ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM
  UZBROJENIEM TERENU ORAZ PRZY ZBLIŻENIU DO DRZEW, KABEL NALEŻY UKŁADAĆ
  W OSŁONIE RUR SZTYWNYCH ROS-M 110/5.5 N lub QRGP 110 - ODCINKI PROSTE
  I RODK 110/92 - 25 N lub QRGP 110 - POZOSTAŁE ODCINKI W OSŁONIE RUR
  KARBOWANYCH W KRĘGACH, KOLORU NIEBIESKIEGO,
- UWAGA: POD PRZYSZŁE KABLE TELETECHNICZNE ORAZ OBECNE KABLE DMX,
  NALEŻY W ODLEGŁOŚCI 10 cm OD TRASY LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA UKŁADAĆ,
  DODATKOWĄ RURĘ OSŁONOWĄ RIEDYA RODK 50/40 - 50 CZ; CZARNA O DŁUGOSCI 50 m
  lub QRGS 50/4,6 WYPOSAŻONĄ W PILOTA - DECYZJA INWESTORA,
- PRACE ZIEMNE PRZY UKŁADANIU KABLI ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE
  UZBROJENIE TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ,
  A PRZY ZBLIŻENIACH W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI I KABLI
  ELEKTROENERGETYCZNYCH, NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE,
- LINIE KABLOWE UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI 2.5m. OD ISTNIEJĄCYCH
  DRZEW, A W WYPADKU NIEMOŻNOŚCI ZACHOWANIA TEJ ODLEGŁOŚCI
  KABLE UKŁADAĆ PRZECISKIEM W OSŁONIE RURY ROS-Z 110/10 lub QRGP 110
- PRZY PRZEŚCIACH POD UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĄ - DROGĄ NALEŻY
  STOSOWAĆ CONAJMNIEJ 1 RURĘ ZAPASOWĄ,
- RURĘ UKŁADAĆ ZE SPADKIEM W JEDNĄ STRONĘ - NA ZEWNĄTRZ, A KOŃCE
  RURY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ DŁAWNICAMI CZOPOWYMI np. typ EK 186 /100 -3,
- KABEL UKŁADAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I NORMĄ N SEP-E-004 WYDANIE II2014r
  I PN-S-02205,
- ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
  PRZEPISAMI I POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB,
- LINIA KABLOWA PODLEGA OBOWIĄZKOWI ZAINWENTARYZOWANIA
  W CELU NANIESIENIA JEJ NA GEODEZYJNEJ SIECI UZBROJENIA TERENU
  ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU
  REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA W SPRAWIE GEODEZYJNEJ EWIDENCJI
  SIECI UZBROJENIA TERENU.

UZIEMIENIE

NALEŻY WYKONAĆ UZIEMIENIE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH RE-T I RE-S oraz SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH,
W POSTACI UŁOŻENIE POD PROJEKTOWANYMI KABLAMI, W POGŁĘBIONYM O 25cm. WYKOPIE
I PRZYKRYTEJ RODZIMYM GRUNTEM, TAŚMY Fe-Zn 30x4mm, KTÓRĄ NALEŻY DODATKOWO UZIEMIĆ
W WYPADKU ZŁYCH WARTOŚCI UZIEMIENIA POPRZEZ UZIOM POGRĄŻALNY KOMPLETNY „Jerra-grom"
NIEDZIEDZIONY nr kat. 94143004.
PRZY ROZDZIELNICACH ELEKTRYCZNYCH DODATKOWO WYKONAĆ UZIOM GWIAŹDZISTY „Jerra-grom"
CAŁOŚĆ PRAC ZWIĄZANYCH Z UZIEMIENIEM WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-5-54:2010
I N SEP-E-001.

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SIECI I INSTALACJI ODBIORCZEJ
230/400V, 50Hz wg. PN-IEC 60038:1999 I PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
DLA URZĄDZEŃ 230/400V - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA,
wykonane zgodnie z wymogami poszczególnych arkuszy norm PN-HD 60364

UZIEMIENIE SYSTEMÓW
SIEĆ I INSTALACJA ODBIORCZA nn - 230/400V - typ uziemienia systemów:
- w ZK2a-1P- TN-C (uziemienie robocze punktu neutralnego sieci),
- w rozdzielnicy RE-T I RE-S oraz instalacji odbiorczej- TN-S

GRANICE OPRACOWANIA
REZERWA TERENU DLA PLANOWANEGO BUDYNKU
NAWIERZCHNIA ŻWIROWA MINERALNA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA
OBRZEŻE BETONOWE 8x25cm
KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm
OBRZEŻE Z TWORZYWA typu Ekobord-uni
MURKI BETONOWE
SIEDZISKO DREWNIANE MONTOWANE NA MURKACH Z OPARCIEM
OGRODZENIE PLACU ZABAW
KOSZ NA ŚMIECI
STOJAKI ROWEROWE
TABLICA INFORMACYJNA
TRAWNIKI
RABATY TRAWIASTO-BYLINOWE
DRZEWA I KRZEWY ISTNIEJĄCE
DRZEWA ISTNIEJĄCE DO WYCINKI
DRZEWA I KRZEWY PROJEKTOWANE

INWESTOR:
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
TEL/FAX +4871 328 20 77
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +4871/3478751+48 609 473 093,
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. EŁCKIEJ WE WROCŁAWIU
realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale
oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego WBO 2017, projekt nr 630

ADRES:
ul. Elcka, Wrocław
dz. nr 59, AM-6, obręb Kowale,

BRANŻA:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
Elektryczna		
PROJEKTANT: Roman Boroń	123/82/WBPP	
SPRAWDZAJĄCY: Leszek Kurzawski	136/82/WBPP	

STADIUM:	BRANŻA:	
PW	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANŻA ELEKTRYCZNA	
SKALA: 1:500	DATA: 03.2019	NR RYSUNKU: IE.01

TEMAT RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne