



Wrocław, 2019 -03- 0 6

DL.220.51.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zielona ściana osiedla Gaj” przy ul. Świeradowskiej – Etap I. (ZP/PN/51/2019/DPIR)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i ust. 4 oraz z uwzględnieniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu - udziela poniższych odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie parametrów drzew, w tym m.in. wysokość oraz obwód pnia, które należy nasadzić w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź 1:

Parametry drzewa do nasadzeń: obwód pnia na 130 cm 14-16 cm; wysokość pnia minimum 180 cm; średnica bryły korzeniowej minimum 60 cm; prosty przewodnik, korona drzewa z pędami bocznymi równomiernie rozmieszczonymi/prawidłowo uformowana, blizny na przewodniku dobrze zarośnięte

Pytanie 2:

Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału należy wykonać poręcz dla niepełnosprawnych.

Na rysunku nr 6 „Przekroje konstrukcyjne – poręcz” Zamawiający wskazuje w opisie wykonanie „poręcz – rura ze stali ocynkowanej fi 40 mm malowana proszkowo RAL 9007” a w drugim opisie „poręcz – rura ze stali kwasoodpornej fi 40 mm”.

Odpowiedź 2:

Materiał z którego należy wykonać poręcz dla niepełnosprawnych to stal ocynkowana fi 40 mm malowana proszkowo RAL 9007”

Pytanie 3:

Prosimy o opisanie (wyjaśnienie) czynności, które wchodzi w zakres prac ogrodniczych zgodnie z poniższą treścią OPZ - załącznik nr 2 do umowy

Część II – prace ogrodnicze

2) „wykorzystanie istniejącej łąki kwietnej i poprawa jej stanu”?

Odpowiedź 3:

Przestrzeń pod łąką kwietną należy w pierwszym roku kosić 2(3) razy w roku na wys. ok. 10 - 15 cm. Zabieg ten, przyczyni się do zaniku istniejących tam chwastów

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Tel.(71) 323 50 00
www.zzm.wroc.pl

DL 7



(tj. np. komosa biała, nawłóć kanadyjska, chwastnica i in.) i umożliwi bujny wzrost w kolejnym roku. W przypadku pojawiania się chwastów zalecane jest również ręczne ich pielenie.

-
2. Dokonane niniejszym pismem modyfikacja zapisów SIWZ oraz wyjaśnienia zapisów SIWZ - obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie BIP Zamawiającego.


z - ca D Y R E K T O R A
Joanna Koniecka-Pasierska

Sprawę prowadzi:
Magdalena Okulicz-Kozaryn, tel. 71) 323 50 15, magdalena.okulicz-kozaryn@zzm.wroc.pl

Otrzymują:
1. a/a

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Tel.(71) 323 50 00
www.zzm.wroc.pl